

Gemeentehuis  
Raadhuisplein 1  
Openingstijden 9-12.30 uur

Postbus 1  
3890 AA Zeewolde

Telefoon (036) 5229400  
Telefax (036) 5222394  
E-mail [info@zeewolde.nl](mailto:info@zeewolde.nl)  
Website [www.zeewolde.nl](http://www.zeewolde.nl)

## **Bepalingen en voorwaarden voor aansluiting op de openbare riolering op Industrieterreinen.**

### **Algemeen**

1. De aanvraag dient uiterlijk een maand voor aanleg volledig (incl. tekeningen) te zijn ingediend.
2. De openbare riolering is uitgevoerd volgens een zogenaamde gescheiden stelsel, waarbij voor de hemelwaterafvoer en voor de vuilwaterafvoer aparte rioleringsystemen aanwezig zijn. Het is vereist dat reeds op de individuele percelen de hemelwater- en vuilwaterriolering gescheiden wordt uitgevoerd.
3. Voor aansluiting op het rioolstelsel is het noodzakelijk de aard, plaats, diepteligging, materiaalsoort, en diameter van de aan te sluiten afvoeren en eventuele ontvangtoestellen op te geven. Bij het aanvraagformulier dient een overzichtstekening (in tweevoud) te worden gevoegd, waarop deze gegevens vermeld staan. Bij bedrijfsvestigingen dient tevens een terreinplan te worden ingediend, waaruit blijkt hoe de afwatering op het eigen terrein geregeld is.
4. Indien het enigermate in de verwachting ligt dat door u andere stoffen dan alleen huishoudelijk afvalwater zullen worden geloosd, bent u verplicht daarvan opgave te doen. In voorkomende gevallen kunnen ten aanzien van de inrichting van de riolering nadere eisen gesteld worden. Indien noodzakelijk zullen de diameter en de plaats van de aansluiting aan de omstandigheden worden aangepast.

### **Uitvoering**

5. De afvoeren op uw terrein dienen aangesloten te worden op de door de gemeente aan te brengen hulpstukken. Het hulpstuk in de vuilwaterafvoer zal bestaan uit een ontstoppingsstuk, terwijl als hulpstuk in de hemelwaterafvoer of afvoer ten behoeve van drainage een steekmof of een verloopstuk wordt aangebracht.
6. De afvoer op eigen terrein dient u te leggen tot 0,50 meter voor de terreingrens en af te sluiten door middel van een pvc-kap. In verband met de ligging van kabels en leidingen adviseren wij u geen graafwerkzaamheden buiten uw terreingrens uit te voeren.
7. Ligt de terreingrens minder dan 1,00 meter uit de gevel, dan moeten de afvoeren tot 0,50 meter buiten de gevel worden aangebracht.
8. In gevallen waarbij drainage wordt toegepast moet de hemelwaterafvoer op een diepte liggen van 1,10 meter beneden vloerpeil (gemeten ten opzichte van de binnenonderkant van de buis).

9. De afvoeren op uw terrein dienen duidelijk in kleur te onderscheiden zijn. Vuilwaterafvoer dient de kleur bruin te hebben (RAL 8023). Hemelwaterafvoer dient de kleur grijs te hebben (RAL 7037).

10. Na het aanleggen van de buitenriolering op uw terrein dient u deze, minimaal 10 dagen voor de gewenste aansluiting op het hoofdriool, gereed te melden aan de gemeente t.a.v.: afdeling Publieksservice. De gemeente verricht vervolgens alle werkzaamheden op openbaar gebied, die noodzakelijk zijn om de aansluitingen op het rioolstelsel tot stand te brengen.

#### **Onderhoud**

11. Het onderhoud van de afvoeren op eigen terrein tot en met de hulpstukken dient te gebeuren door u en voor uw rekening.

12. Het onderhoud van de afvoeren op openbaar gebied tot aan de hulpstukken gebeurt door en voor rekening van de gemeente.

13. Als blijkt dat onderhoud van de afvoeren op openbaar gebied noodzakelijk is, omdat stoffen zijn afgevoerd die niet op het rioolstelsel geloosd mogen worden, zullen de kosten ervan op u verhaald worden.

#### **Aanlegkosten en betaling**

14. Bij het tijdelijk aansluiten van bouwketen, noodgebouwen e.d. met een aansluitlengte van maximaal 10 m en gelegen in gebieden waar de definitieve bestrating nog niet is aangelegd, bedragen de aansluitkosten op het rioolstelsel: € 340,- per aansluiting; (Onder het aantal aansluitingen is te verstaan: de som van de hemelwaterafvoeren, de vuilwaterafvoeren en de eventuele drainageafvoeren zonder doorsteekpunten tot diameters van maximaal  $\varnothing$  125 mm.) Naast de aansluitkosten zal tegelijkertijd een bedrag van € 295,- per aansluiting in rekening worden gebracht voor het weer afsluiten en eventueel verwijderen van de tijdelijke aansluiting.

15. In alle overige gevallen worden de volgende kosten in rekening gebracht:

- Voor rioolaansluitingen van rond 125mm tot en met rond 160mm bedragen de aansluitkosten € 700,- per aansluiting. (Voorbeeld: voor een hemelwaterafvoer en een vuilwaterafvoer zou dit neer komen op een bedrag van € 1.400,-)
- Voor rioolaansluitingen met een diameter groter dan rond 160mm tot een maximale diameter van rond 315mm bedragen de aansluitkosten € 2.335,- per aansluiting. (Voorbeeld: voor een hemelwaterafvoer en een vuilwaterafvoer zou dit neer komen op een bedrag van € 4.670,-)

16. De verschuldigde kosten en de betalingsvoorwaarden zullen worden vermeld op de u toe te zenden bevestiging.

17. De kosten dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de verzending van de betreffende nota te worden voldaan.

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2002.